AUTORIZZ.
N° 3

COMUNE DI CURINGA

(Provincia di Catanzaro)

AREA DI POLIZIA MUNICIPALE

Sportello Unico Attività Produttive

(Tel 0968 – 739323-739333/ Fax 0968 – 739156)

Posta elettronica: polizialocale@comune.curinga.cz.it

Posta certificata: polizia.locale@pec.comune.curinga.cz.it

IL RESPONSABILE

- Vista l'istanza, inoltrata dal Signor Mazzotta Vincenzo nato a Catanzaro il 08/03/1984 residente nel Comune di Curinga, frazione Acconia in via Giovanni XXIII n. 14, cod.fisc. MZZVCH84C08C352P , in qualità di legale rappresentate della società"F.lli Mazzotta SNC " sito nel Comune di Curinga, in via Giovanni XXIII n. 14, acquisita al prot. gen. di questo Ente il 28/06/2016 tramite il SUAP del Comune, tendente ad ottenere l'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

- Visti gli elaborati tecnici presentati a corredo della pratica:
    - Relazione tecnica con descrizione dettagliata del processo produttivo relativo all'attività di lavaggio autoveicoli della società "Fratelli Mazzotta SNC" sito nel Comune di Curinga (CZ) in via Giovanni XXIII n. 14.
    - Scheda scarichi acque reflue -Allegato A – e Allegato B della richiesta;
    - Individuazione su aerofotogrammetria in scala 1:2000 dello stabilimento e dei punti di scarico dei reflui industriali, con evidenziato il percorso delle acque reflue dal punto di scarico fino alla rete comunale.
    - Planimetria dello stabilimento, della rete fognaria interna agli stabili evidenziando le reti per acque industriali, per acque domestiche e la configurazione della rete di approvvigionamento idrico con l'ubicazione del punto di prelievo del misuratore di portata, configurazione della rete fognaria esterna allo stabile (comprensiva di condotte, pozzetti di ispezione, posizionamento di impianti di trattamento separatore fanghi, separatore oli e pozzetto prelievo campioni) fino al punto di immissione finale alla rete comunale.
- Visto il permesso di costruire n. 10 del 28/02/2006;
- Accertato che l'impianto e allacciato regolarmente alla rete idrica e fognaria comunale come da Nulla Osta rilasciato dal Responsabile Area Tecnica in data 22/09/2016 ;

RILASCIA

Al sig. Mazzotta Vincenzo nato a Catanzaro il 08/03/1984 residente nel Comune di Curinga, frazione Acconia in via Giovanni XXIII, cod.fisc. MZZVCH84C08C352P in qualità di legale rappresentate della Società "F.lli Mazzotta SNC " sita nel Comune di Curinga in via Giovanni XXIII n. 14 Il titolo abilitativo di cui all'art.3 comma 1 lett. "a" del suddetto D.P.R.59/2013

Tale autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Presentare a questo Ufficio entro 60 giorni, il relativo certificato di analisi chimico-fisiche e microbiologiche delle acque depurate ;

2. che lo scarico rispetti i limiti di tutti i parametri previsti dalla tabella n. 3/A dell'allegato 5

del D.Lvo 152/06 ;

3. che il valore limite relativo all'E.Coli sia di 5000 UFC/100mL come previsto dal D.Lgs 152/06;
4. che venga effettuato, entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, il test di tossicità acuta e, successivamente, inviato il risultato a questo ufficio;
5. che lo scarico non raggiunga i limiti di accettabilità previsti mediante diluizione con acque, prelevate esclusivamente allo scopo;
6. che venga mantenuto accessibile, per il campionamento ed il controllo, il pozzetto di prelievo posto a valle della clorazione e prima dello scarico;
7. che il gestore dell'impianto comunichi tempestivamente, al Comando della polizia Municipale del Comune di Curinga , al servizio d'igiene pubblica dell'A.S.P. Catanzaro e all'A.R.P.A.Cal di Catanzaro le interruzioni, anche parziali: per manutenzione programmata, guasti o ad assenza d'energia elettrica, per le quali si ipotizzino disfunzioni o malfunzionamenti dell'impianto; Nelle more della corretta ripresa dell'impianto, devono essere attuati tutti gli interventi correttivi per evitare l'inquinamento, anche temporaneo, del corpo ricettore finale;
8. che il gestore dell'impianto comunichi entro 10 gg qualsiasi variazione dell'approvvigionamento idrico ed in caso di approvvigionamento idrico con fonti diverse dal pubblico acquedotto e' tenuto all'installazione di un sistema di misurazione ai sensi del vigente regolamento comunale.
9. che siano osservate eventuali prescrizioni stabilite dalla Regione e dagli Enti Locali nonché dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio per quanto concerne le questioni relative agli usi dell'acqua, alla miticoltura, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica ed alla salvaguardia dell'ecosistema marino;
10. che sia comunicata tempestivamente a questa Amministrazione qualsiasi modifica da apportare allo scarico, al suo processo di formazione o l'eventuale apertura di nuove bocche di scarico;
11. è fatto divieto categorico all'utilizzo di eventuale "by pass" generale dell'impianto di depurazione;
12. lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento, da parte dell'Autorità competente per il controllo, nel punto assunto per la misurazione.
13. è obbligatorio adottare misure appropriate per evitare l'inquinamento delle acque dilavanti le superfici scoperte dell'insediamento.

La presente Autorizzazione ha validità di 15 (quindici) anni dalla sua adozione ed è rinnovabile ai sensi del capo II art 5 del DPR 59/2013. Il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica domanda, almeno sei mesi prima della scadenza.

La stessa potrà essere sempre modificata in relazione a nuove normative tecniche, per prevenire od eliminare rischi o danni rilevati in sede di controllo.

E' fatto divieto immettere nella pubblica fognatura acque meteoriche e acque bianche in generale.

Qualora venga rilevata l'inosservanza delle prescrizioni, ovvero di qualsiasi norma in materia di scarichi, questa Amministrazione può revocare l'autorizzazione cosi come disposto dall'art.130 del D.Lsg. n.152/06 e s.m.i..

La presente autorizzazione viene trasmessa a :
- A.S.P. settore igiene di Catanzaro
- Al Sig. Dirigente A.R.P.A.CAL di Catanzaro

COMUNE DI CURINGA - Corpo Polizia Municipale

Il Responsabile SUAP

Istr. Vig. Antonino Cannella